



DEGRADI	LAVORAZIONI
Rivestimenti in marmo	① Ripristino di strutture in c.a. degradate
Prospetti ripristinati	② Dismissione dell'intonaco esistente ed applicazione di intonaco tipo ai silicati
Scossalina in alluminio	③ Tinteggiatura con pittura ai silicati
Porzioni di intonaco distaccato	④ Sostituzione di copertine in marmo sui cordoli
Distacco di intonaco con espulsione dei copriferri in cls e corrosione delle barre di armature	⑤ Sostituzione di rivestimenti in marmo sulle murature delle lastre lesionate
Lesioni	⑥ Verniciatura opere in ferro
Macchie di umidità	⑦ Pulitura rivestimento in marmo previa sostituzione delle lastre lesionate
Muffe (macchie nere)	⑧ Rifacimento manti di copertura e sistemi di smaltimento acque piovane
	⑨ Sostituzione di infissi
	⑩ Sostituzione avvolgibili e cassonetti
	⑪ Sostituzione lastre in vetro con vetro-camera

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO AREA TECNICA			
LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI DELLA PRESIDENZA DELLA SCUOLA POLITECNICA EDIFICIO 7 VIALE DELLE SCIENZE LOTTO 2			
- PROGETTO ESECUTIVO -			
Elaborato: PROSPETTO C'-C' RILIEVO DEI DEGRADI E LAVORAZIONI PREVISTE	PROGETTO	E.G.03	
	SCALA	1:100	
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO arch. Costanza Conti		PROGETTISTA Arch. Rosalba Musumeci	
Collaboratore: Arch. Salvatore Ingui			
DATA: Aprile 2020		PROT.N.:	