

Linea nera Taurus

NOVITÀ! ESTENSIONE DEL RANGE TAURUS

Per soffitti scuri o neri, un sensore antiriflesso bianco standard non rappresenta la soluzione ideale. La nostra nuova linea nera risponde alle esigenze di edifici con interni scuri.

**Siamo lieti di annunciare
la disponibilità nella nuova**

TAURUS

By Hufire

**Sensore Ottico, Termico, Multi-Criteria
Base Sonora e Base Sonora con Flash
Translator & Expander**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Basso impatto visivo su finiture scure
- Disponibile su tutti i sensori, le basi sonore e i dispositivi di infrastruttura Taurus
- Soluzione affidabile e certificata secondo le norme EN54-25

Available product codes:

- C040-01 (S) Base sensor ottico nero Hufire Taurus
- C040-02 (S) Base sensor termico nero Hufire Taurus
- S010-01 (S) Base sensor sonoro nero Hufire Taurus
- S010-02 (S) Base sensor sonoro flash nero Hufire Taurus
- S020-01 (S) Base sensor sonoro translator nero Hufire Taurus
- S020-02 (S) Base sensor sonoro expander nero Hufire Taurus

Via C. Galvani 8
10193 Colongo Monzese (MI)
Italia
T: +39 02 73304058
E: info@argusitaly.it



The diagram illustrates a comprehensive home automation setup. The central 'Empire 70' control unit acts as the brain, interfacing with a GSM network through a mobile phone. It oversees multiple subsystems: lighting, security, climate, audio/video, and home appliances. Each subsystem is represented by specific icons indicating its function. A power supply unit ensures all components are energized. The 'Hydra' logo at the bottom right suggests a brand or specific technology used in the system.



**Edificio 4, Viale delle Scienze, 4,
90128 Palermo PA**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA EDILIZIA, SERVIZIO TECNICO E SOSTENIBILITA'

SETTORE MANUTENZIONE IMPIANTI GESTIONE ENERGIA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO PRESSO GLI EDIFICI 4 E 5 DI PARCO D'ORLEANS CUP B7B2B3000760001

Specifiche:

- PLANIMETRIA IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI EDIFICIO 4 PIANO SECONDO

I PROGETTISTI  Ing. Augusto Di Blasi <i>[Signature]</i>	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>[Stamp: Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Ingegneria, 20/05/2024, 15:00]</i> Ing. Antonio Sarce	IL RETTORE Prof. Massimo Melilli	Tav n° 9 PROGETTO EDIFICIO C Catella Debono 06_04_2024
Ing. Dario La Torre	IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Dario La Torre	IL DIRIGENTE Ing. Antonio Sarce	SCALA: 1:500 ottobre 2024 REV. / 00