

DATASHEET

SIRENA CONVENZIONALE DA PARETE CON INDICATORE OTTICO SERIE AURORA

HFC-SBR-23-03

Utilizzabile

In alternativa come sirena convenzionale alimentata a 230Vdc
come sirena analogica-indirizzata cabolata e alimentata via loop tramite quello del modulo HFC-SM-01
come sirena wireless, alimentata e gestita via radio dal modulo HFC-SM-01

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• 12 ton microcassetti
• Volume modificabile in loco (a tonalità)
• Microfono per autotest
• Facile da installare
• Acustica affidabile
• Possibilità di localizzare il suono per utilizzo solo ottico
• Progetto modulare, permette compatibilità con sistemi analogici o via radio
• Disponibile in rosso o bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Sensore di rilevazione: IR-4200C
• Corrente assorbita quando attivo, volume alto: 5-8mA/24Vdc
• Range frequenza udibile: 440-2000Hz
• Dipende dal tono selezionato
• Massimo livello sonoro: 100 dBS(A) ± 3
• Volume alto
• Voce per tutti i toni
• Frequenza visualizzazione ottica (VAD): 0,5Hz
• VAD copertura dal floor: W: 2,5 - 7
• Range di temperatura: -25.5°C - +50°C
• Umidità: 85% RH (senza condensati)
• Peso (base inclusa): 270g
• IP: X5

INFORMAZIONI TECNICHE

STANDARD & APPROVAZIONI

• EN 54-5 Sistemi di rilevazione e di segnalazione d'incendio - Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio
• EN 54-23 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 23: Dispositivi visivi di allarme incendio

Argus Italy Srl

E: info@argusitaly.it T: +39 02 27304058

Linea nera Taurus

NOVITÀ! ESTENSIONE DEL RANGE TAURUS

Per soffitti scuri o neri, un sensore antincendio bianco standard non rappresenta la soluzione ideale. La nostra nuova linea nera risponde alle esigenze di edifici con interni scuri.

Siamo lieti di annunciare la disponibilità nella nuova

Fully certified

EN54-23

TAURUS

By Hyfire

che include:

Sensore Ottico, Termico, Multi-Criterio

Base Sonora e Base Sonora con Flash

Translator & Expander

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

• Basso impatto visivo su finiture scure
• Disponibile su tutti i sensori, le basi sonore e i dispositivi di infrastruttura Taurus
• Soluzione affidabile e certificata secondo le norme EN54-23

Available product codes:

• TAU-CP-01 (S1) Sirena ottica nera Hyfire Taurus
• TAU-HC-01 (S1) Sirena termica nera Hyfire Taurus
• TAU-TH-01 (S1) Sirena termica multi-criterio nera Hyfire Taurus
• TAU-BS-01 (S1) Base sonora nera Hyfire Taurus
• TAU-BS-01 (S1) Base sonora nera con flash (LED standard) Hyfire Taurus
• TAU-BS-01 (S1) Base sonora nera con flash (LED standard) Hyfire Taurus
• TAU-BS-01 (S1) Base sonora nera con flash (LED standard) Hyfire Taurus

Via C. Goldeni 6

20093 Colnago Monzese (MI)

Italia

T: +39 02 27304058

E: info@argusitaly.it

Dario La Torre

18.03.2025

14:25:24

GMT+00:00

DATASHEET

PULSANTE MANUALE RIPRISTINABILE HYFIRE TAURUS

TAU-CP-R-01

Il pulsante manuale ripristinabile Hyfire Taurus TAU-CP-R-01 è un dispositivo wireless compatibile con tutti i traslatori ed expander Taurus. È disponibile e facilmente ripristinabile, in caso di esaurimento, riporta un indicatore di livello. Il pulsante viene fornito con la sua chiave per il ripristino e per l'apertura. È prodotto e alimentato da due batterie al litio CR2032 con una durata tipica di 5 anni. Una cover traslucida protegge dall'uso accidentale, ed è inoltre disponibile una custodia aggiuntiva per proteggere il pulsante in caso di uso d'arredo o in applicazioni difficili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Comunicazione wireless bidirezionale
• Pulsante affidabile con traslatore Taurus ripristinabile Taurus
• 20 cicli di reset di campo
• Ridondanza a doppio canale
• Durata della batteria di 5 anni
• Uso di batterie al litio standard a basso costo
• Batteria ripristinabile
• Opzione di programmazione intuitiva, "easy scan" o "test"
• Certificazione secondo le norme EN54-71 e EN54-23
• 5 anni di garanzia

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Frequenza di lavoro: 868 - 870 MHz
• Massimo consumo di energia: 100 mA
• Classe di protezione: IP23
• Pila (senza batterie): 100 g
• Durata batteria (tipica): 5 anni
• Dimensioni: 88 x 87 x 61 mm
• Temperatura di funzionamento: -10°C to +55°C
• Umidità relativa (senza condensati): 95% RH

INFORMAZIONI TECNICHE

Argus Italy Srl

E: info@argusitaly.it T: +39 02 27304058

DATASHEET

Centrale incendio analogica indirizzata

IT-MX5404V

Le Centrali della serie MyPro 5 sono fornite con una scheda driver e loop singolo, 2 circuiti sirena, 20 LED di zona programmabili con etichette e 25 LED di segnalazione. Presenta 4 test funzione programmabili con LED di indicazione per la conferma dell'operazione.

Il pannello di controllo è costituito da una scheda a doppio microprocessore di ultima generazione, combinata con display LCD grafico ad alta risoluzione e contrasto elevato, e tastiera tattile che garantiscono una modalità di programmazione semplice, sia per il programmatore/installatore che per l'utente finale.

La possibilità di una efficiente programmazione causa-effetto accoppiata con la suddivisione in zone dinamica ed una diagnostica a 360 gradi, sono tutte proprietà che rendono il pannello adatto per una vasta gamma di applicazioni a strutture differenti, dal piccolo al grande complesso.

Programmi software basati su Windows permettono di utilizzare a pieno tutte le funzioni della serie MyPro: il pacchetto incorpora un numero di diversi programmi che includono la configurazione, la manutenzione, ed una serie di strumenti virtuali, per consentire l'utilizzo di ogni funzione del pannello garantendo al sistema la massima flessibilità.

La semplice aggiunta di una scheda di rete consente al pannello di comunicare con qualsiasi centrale di rivelazione incendio MyPro 5, pannelli remoti o periferiche di rete.

Il network funziona come un vero sistema peer-to-peer e può essere configurato in formato radiale o ad anello.

CARATTERISTICHE e vantaggi

• 30 zone led programmabili / 25 LED di segnalazione
• Protocollo Argus VEGA
• Interfaccia grafica LCD avanzata fino a 200 zone di rivelazione conforme EN54 di default, senza necessità di installare porte seriali USB e RS232 dedicate per connessione a PC o modem
• Apprendimento automatico del Loop facile da utilizzare
• Display grafico configurabile in qualsiasi lingua
• Disponibile a 1, 2, 4 o 8 Loop
• Base con connettori plug-in per rapida installazione
• P-Bus integrato per espansione del sistema tramite numerose schede opzionali
• Rete peer-to-peer Ad-hoc supportante fino a 200 zone
• Certificata BS EN54 parte 2, 4 e 13

Argus Italy srl

E: info@argusitaly.it T: +39 02 27304058

LEGENDA ANTINCENDIO ARGUS HYFIRE	
	CENTRALE ANALOGICA INDIRIZZATA
	TRASLATOR Wireless Argus
	EXPANDER Wireless Argus
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO Wireless Argus
	RIVELATORE TERMICO Wireless Argus
	RIVELATORE MULTI CRITERIO Wireless Argus
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE - SGP100
	SIRENA AUDIO-VISIVA Wireless Argus
	BASE SIRENA CON SEGNALE AUDIO-VISUAL Wireless Argus
	MODULO DI INGRESSO WIRELESS Wireless Argus
	MODULO DI COMANDO WIRELESS Wireless Argus
	MAGNETE FERMAPORTA WIRELESS Wireless Argus
	ALIMENTATORE 24 Vdc
	TARGA OTTICO ACUSTICA - LF24W
	RIVELATORE DI FUMO LINEARE
	RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE
	RIVELATORE DI GAS: Metano
	RIVELATORE DI GAS: Ossigeno
	RIVELATORE DI GAS: Idrogeno

LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE EMERGENZA ANTINCENDIO
	ATTACCO DOPPIO UNI 70
	PULSANTE DI SGANCIO A LANCIO DI CORRENTE CON LED VERDE PRESENZA TENSIONE IN SCATOLA A ROTTURA DI VETRO
	ESTINTORE A POLVERE
	ESTINTORE A CO2
	ESTINTORE AUTOMATICO A SOFFITTO
	IDRANTE ANTINCENDIO UNI 45
	LUCE DI EMERGENZA
	PULSANTE DI SEGNALEZIONE MANUALE ALLARME INCENDIO
	TABELLA LUMINOSA ALLARME INCENDIO
	RIVELATORE DI GAS
	USCITE DI SICUREZZA
	diversa distribuzione ambiente

Edificio 4, Viale delle Scienze, 4, 90128 Palermo PA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA EDILIZIA, SERVIZIO TECNICO E SOSTENIBILITA'

SETTORE MANTENZIONE IMPIANTI, GESTIONE ENERGIA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO PRESSO GLI EDIFICI 4 E 5 DI PARCO D'ORLEANS CUP B72B23000760001

Specifiche:

PLANIMETRIA IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI EDIFICIO 4 PIANO PRIMO

I PROGETTISTI

Ing. Antonio Sorce

IL RESPONSABILE DEL PROGETTAMENTO

Ing. Antonio Sorce

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Dario La Torre

IL RETTORE

Prof. Massimo Midici

IL DIRIGENTE

Ing. Antonio Sorce

Tav n°8

PROGETTO EDIFICIO 4

Codice Documento: 06_P1_0004_001

SCALA: 1:100

ottobre 2024

REV: 01

Dario La Torre

18.03.2025

14:25:24

GMT+00:00

Unipa Edificio 4 Piano Primo