Unipa Edificio 4 Piano secondo

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE EMERGNZA ANTINCENDIO
	ATTACCO DOPPIO UNI 70
	PULSANTE DI SGANCIO A LANCIO DI CORRENTE CON LED VERDE PRESENZA TENSIONE IN SCATOLA A ROTTURA DI VETRO
E	ESTINTORE A POLVERE
CO2	ESTINTORE A CO_2
E	ESTINTORE AUTOMATICO A SOFFITTO
	IDRANTE ANTINCENDIO UNI 45
L.E.	LUCE DI EMERGENZA
	PULSANTE DI SEGNALAZIONE MANUALE ALLARME INCENDIO
ALL. INC.	TABELLA LUMINOSA ALLARME INCENDIO
	RIVELATORE DI GAS A SOFFITTO
	PORTE REI
	USCITE DI SICUREZZA
	diversa distribuzione ambiente
	Porta Rei esistente

Edificio 4, Viale delle Scienze, 4, 90128 Palermo PA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA EDILIZIA, SERVIZIO TECNICO E SOSTENIBILITA'

SETTORE MANUTENZIONE IMPIANTI, GESTIONE ENERGIA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO
PRESSO GLI EDIFICI 4 E 5 DI PARCO D'ORLEANS
CUP B72B23000760001

Specifiche:

- PLANIMETRIA MODIFICHE PORTE SISTEMA D' ESODO

I PROGETTISTI	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RETTORE	Tav n°4
Ing. Angelo Di Blasi	Firmato digitalmente da: Antonio Sorce Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825 Data: 18/03/2025 15:22:23 — Ing. Antonio Sorce	Prof. Massimo Midiri	PROGETTO EDIFICIO 4
			Codice Elaborato EG_P2_ED04_PE
	IL DIRETTORE DEI LAVORI	IL DIRIGENTE	SCALA: 1:100
Ing. Dario La Torre	Ing. Dario La Torre	Ing. Antonio Sorce	ottobre 2024
Dario La Torre 18.03.2025 13:42:54 GMT+00:00			REV.: 00

Dario La Torre
18.03.2025
13:42:54
GMT+00:00